

# すぎなみ119

No.103

2025年  
3月

令和7年3月1日(土)～3月7日(金)

## 春の火災予防運動



令和6年度東京消防庁防火標語

目で確認 声出し確認 火の用心

作者 いわさき くるみ  
岩崎 公瑠美さん (清瀬市在学)




# 杉並消防署管内の火災状況

杉並消防署管内で令和6年の火災は、**86**件発生しました。  
(前年比+17件)

なお、令和6年の火災による死者は**1**名、焼損床面積は**125**m<sup>2</sup>です。  
(前年比、死者-1名、焼損床面積-393m<sup>2</sup>)

## 出火原因上位3位グラフ

杉並消防署管内における  
出火原因の1位は電気設備機器で、  
具体的な原因と対策を  
右のページでご紹介します。



4割!



## 消火器の使い方はご存知ですか?

まず、火災を発見したら大きな声で周りに知らせましょう。



- 消火器を近くまで運ぶ
- ① 安全ピンを抜く。
  - ② ホースを外して持ち、火元に向ける。
  - ③ レバーを握り放射する。

天井に炎が到達していたら、逃げ遅れる可能性があるので、  
初期消火を中止して、避難してください。

放射距離は、3m~6mだから  
近づきすぎないように  
気をつけてね。



消火器の放射時間は  
11秒~18秒だよ。

# 電気火災に要注意!!



## 原因

- ◆ コンセントにプラグを挿したままの状態ではほこりがたまり、そこに湿気が加わり電流が流れることで出火する。⇒ **トラッキング現象**
- ◆ テーブルタップや延長コードなどの配線器具の決められた容量を超えて使用してしまい出火する。
- ◆ コードを机や椅子、家具などで踏みつぶし、破損させてしまい出火する。

## 対策

- ◆ コンセント周りは清掃!しっかり差し込む!
- ◆ 電源タップは決められた容量内で使用する!
- ◆ コードを家具等の下敷きにしない!
- ◆ 被覆が剥がれたコードは使用しない! 束ねて使用しない!



# 住宅用火災警報器の点検をしましょう!



設置から10年が  
交換の目安だよ!

- 設置場所は全ての居室・台所・階段です。
- 設置後10年を経過したものは、電子部品の劣化等により火災を感知しなくなることがあるので、本体を交換しましょう。



10年  
おつかれさま



ボタンを押すか、ひもを引いて定期的な点検をしましょう。

## イベント情報

# 庁舎開放のおしらせ

**日時** 令和7年3月2日(日)

午前9時30分から午後1時00分まで

**場所** 杉並消防署 杉並区阿佐谷南3-4-3

- 内容**
- ① はしご車の搭乗体験
  - ② 訓練用消火器による初期消火体験
  - ③ 特別救助隊の訓練披露など

※はしご車の搭乗体験は抽選です。

抽選受付は当日の午前9時30分から午前9時45分までです。

当選した場合は、3歳以上の2人1組が搭乗体験できます。

※雨天及び災害対応の場合は一部内容を縮小して実施します。

※駐車場はございません。駐輪場に限りがありますので、

ご来場の際は公共交通機関のご利用をお願いいたします。



はしご車搭乗体験



初期消火体験



特別救助隊の訓練披露

### 問合せ先

**杉並消防署** 杉並区阿佐谷南3-4-3

**TEL:03-3393-0119**

永福出張所 03-3328-0119

堀ノ内出張所 03-3313-0119

馬橋出張所 03-3314-0119

阿佐ヶ谷出張所 03-3337-0119

高円寺出張所 03-3316-0119

高井戸出張所 03-3335-0119

監修：杉並消防署

発行：杉並防火防災協会 杉並火災予防協会 杉並防火管理研究会